



四川省德阳外国语学校

校园消防安全风险自查指南

学校安全办

2024年2月

指导要点:精准辨识、动态管控、科学预警、应急处置

隐患排查与整改:谁来排查、怎么排查,多久查一次、谁负责整改

本《自查指南》供学校全体教职工参考使用,全面识别本校所有设施设备、场所、作业活动中下可能存在的消防安全风险,各部门可对照“学校消防安全风险自查检查指南”,开展火灾风险隐患自查自改工作。对教学楼、宿舍楼、图书馆、食堂、实验室等场所开展消防检查,对易燃可燃装饰装修、安全疏散通道等进行全面检查,对电气线路、电气设备和冬季电取暖设备进行安全检测,对消防设施进行维护保养,并切实整改发现的火灾风险隐患,严格落实消防安全主体责任。各学部【处室】还可结合自身情况补充完善自查内容,形成本学部【处室】的安全风险自查清单。

德阳外国语学校消防安全风险自查检查指南

类别	自查检查内容	检查方法	责任部门
说明	依据《中华人民共和国消防法》《建筑防火通用规范(GB55037-2022)》《中小学校设计规范(GB50099-2011)》《人员密集场所消防安全管理(GB/T40248-2021)》等法律法规制定本指南。		
适用范围	本指南适用于为学生提供住宿、就餐、学习等场所的学校、幼儿园。		
消防安全重点部位管理	1、将实验室、易燃易爆危险品库房、宿舍、食堂(餐厅)、图书馆、展览馆、档案馆、会堂和配备有先进精密仪器设备的部位、锅炉房、厨房、电动自行车停放充电场所等容易发生火灾以及发生火灾时会严重危及人身和财产安全的部位,以及变配电站(室)、发电机房、不间断电源室、通信设备机房、电子计算机房,消防水泵房、消防控制室、固定灭火系统的设备房、防排烟风机房等发生火灾对消防安全有重大影响的部位确定为 消防安全重点部位 。	现场检查	教学处 宿舍 食堂 后勤中心 小学消防站
	2、消防安全重点部位应设置明显的标识,落实特殊防范和重点管控措施,不得占用消防安全重点部位或在内部堆放杂物。	查阅档案 现场检查	安办
	3、学生宿舍每室居住学生不宜超过6人。居室每生占用使用面积不宜小于3.00m ² 。当采用单层床时,居室净高不宜低于3.00m;当采用双层床时,居室净高不宜低于3.10m;当采用高架床时,居室净高不宜低于3.35m。	现场检查	宿舍
	4、厨房区域应当靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和乙级防火门与其他部位分隔。建筑面积大于1000平方米的食堂,厨房内排油烟罩及烹饪部位应当设置能够联动切断燃气输送管道的自动灭火装置,并能够将报警信号反馈至消防控制室。排油烟管道应按防火分区设置,并按照规定设置防火阀。	现场检查 抽查测试	基建办 食堂
	★5、厨房使用燃气的,应当委托具有资质的单位进行燃气管路的设计、施工及燃气用具的安装,并设置可燃气体探测报警装置。定期检查、检测和保养燃气管道及其法兰接头、阀门,不得擅自安装、改装、拆除燃气设备和用具。	查阅档案 现场检查	基建办 食堂
	★6、餐饮区域排油烟管道、共用水平汇集管、竖向立管、油烟净化设备、排油烟风机等至少每季度清洗一次。排油烟管道防火阀的自动关闭功能至少每月测试一次。	查阅档案 现场检查	基建办 食堂
	7、实验室采购、储存、使用、处置易燃易爆危险品按照国家有关规定详细记录,并由专人负责管理、登记。除实验室等教学需要存放、使用易燃易爆危险品的场所外,教室、宿舍、图书馆、计算机房等场所禁止存放、使用易燃易爆危险品。	查阅档案 现场检查	教学处 宿舍
	8、易燃易爆危险物品的场所应存放在指定位置并远离热源和可燃物,避免阳光直射,不得储存在地下室内。易燃易爆危险物品的贮存应按性质分类存放,并设置醒目安全警示标识,标明品名、特性、防火措施和灭火方法。	现场检查	教学处 后勤中心
	9、锅炉房、柴油发电机房、制冷机房、空调机房、油浸变压器室的防火分隔不得被破坏,其内部设置的防爆型灯具、事故排风机、通风系统、消防设施等应当保持完好有效。	现场检查	后勤中心

类别	自查检查内容	检查方法	责任部门
用火用电安全管理	★1、电气焊工、电工、易燃易爆危险物品管理人员(操作人员)应当持证上岗。电工应能正确区分消防配电和其他民用配电线路，熟练掌握消防电源正常工作的操作和切断非消防电源的技能。	查阅档案 抽查询问	后勤中心
	★2、对动用明火实行严格的消防安全管理。因特殊情况需要进行电焊、气焊、切割等明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，在确认无火灾危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。	查阅档案 现场检查	安办 后勤中心
	3、宿舍内不应卧床吸烟和乱扔烟蒂，严禁使用蜡烛、酒精炉、煤油炉等明火器具；使用蚊香等物品时，应采取保护措施或与可燃物保持一定的距离。会堂、礼堂等不得使用明火表演或燃放焰火。	现场检查	宿舍 后勤中心
	★4、宿舍内明敷设的电气线缆燃烧性能不应低于B1级，电器产品的安装、使用及其线路敷设、维护保养应当符合标准要求和操作规程，敷设应避开高温部位，不应直接敷设在可燃物上，在有可燃物的吊顶或难燃、可燃性墙体内部敷设的电气线路，应具有相应的防火性能或防火保护措施。配电箱(柜)不得零地并接、螺栓压接、多线绞接，不得有外露带电部分，不得带负荷拉、合闸。不得使用未经产品质量认证的电器或移动插座，不得私拉乱接电气线路、采用插座串接等方式擅自增加用电设备。	现场检查	基建办 宿舍
	5、宿舍严禁使用电炉、电取暖、热得快等大功率电器设备，每间集体宿舍均应设置用电过载保护装置。电源插座、照明开关不得直接安装在可燃材料上。	现场检查	宿舍
	★6、靠近可燃物的电器，应采取隔热、散热等防火保护措施。各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不得小于0.5米。	现场检查	后勤中心
	7、定期检查、检测电气线路、设备，严禁超负荷运行。礼堂、会堂、教室使用结束后，应当切断非必要电源。	查阅档案	后勤中心
	8、学校内举办文艺、体育、集会、招生和就业咨询等大型活动和展览需临时增加用电负荷时，应当委托专业机构进行用电安全检测，检测报告应存档备查。	查阅档案	后勤中心
	★9、电动自行车及其蓄电池不得在公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口、消防车通道停放、充电，不得违反用电安全要求私拉电线或插座进行充电。	现场检查	安办
	★10、教职工和学生使用电动自行车较多的场所，应当设置集中存放和充电场所，并宜独立设置在室外，与建筑保持安全距离，配备必要的消防设施。确需设置在建筑内的，应与其他部分进行防火分隔。充电设施应具备充满自动断电、定时断电、充电故障自动断电以及过载、短路、漏电保护等功能。	现场检查	安办 后勤中心
防火巡查检查火灾隐患整改	1、安排专人定期开展防火巡查检查，确定防火巡查、检查的内容、部位、时段、频次。对有两个以上使用单位或管理单位的，各方应划定防火巡查、检查区域。	查阅档案	安办 宿舍 食堂
	★2、食堂、体育场馆、会堂、图书馆、公共教室等场所在使用期间应当至少每两小时巡查一次。校医院、学生宿舍等在夜间应当至少每两小时巡查一次。	查阅档案	安办 宿舍 食堂
	3、每月至少组织开展一次防火检查，开学、放假和重要节庆等活动期间应开展有针对性的防火检查。	查阅档案 抽查提问	安办 宿舍 食堂
	4、防火巡查、检查中，应及时纠正违章行为，消除火灾隐患。无法消除的，应立即报告消防安全管理人。对不能及时消除的火灾隐患，隐患单位应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者消防安全工作主管领导报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。火灾隐患尚未消除的，学校应当落实防范措施，保障消防安全。	查阅档案	各处室
	5、防火巡查、检查应填写巡查、检查记录，巡查、检查人员、消防安全管理人应在记录上签名。巡查、检查记录表应包括部位、时间、人员、巡查情况、发现问题和隐患整改情况。	查阅档案	各处室

	自查检查内容	检查方法	责任部门
安 全 疏 散 管 理	1、各类小学的主要教学用房不应设在四层以上，各类中学的主要教学用房不应设在五层以上。教学建筑采用三级耐火等级建筑时，不应超过2层；采用四级耐火等级建筑时，应为单层；设置在三级耐火等级的建筑内时，应布置在首层或二层；设置在四级耐火等级的建筑内时，应布置在首层。宿舍与教学用房不宜在同一栋建筑中分层合建，可在同一栋建筑中以防火墙分隔贴建。学生宿舍应便于自行封闭管理，不得与教学用房合用建筑的同一个出入口	现场检查	教学处 宿舍
	★2、疏散门应向疏散方向开启，不得使用卷帘门、转门、吊门、侧拉门作为疏散门，不得随意改变疏散门的开启方向，不得减少安全出口的数量和宽度。中小学校教学用房的内走道净宽度不应小于2.40m,单侧走道及外廊的净宽度不应小于1.80m。校园内除建筑面积不大于200m ² ,人数不超过50人的单层建筑外，每栋建筑应设置2个出入口。非完全小学内，单栋建筑面积不超过500m ² ,且耐火等级为一、二级的低层建筑可只设1个出入口。教学用建筑物出入口净通行宽度不得小于1.40m,门内与门外各1.50m范围内不宜设置台阶，楼梯梯段宽度应为人流股数的整数倍且不应小于1.20m,并按0.60m的整数倍增加梯段宽度。每间教学用房的疏散门均不应少于2个，疏散门的宽度应通过计算；同时，每樘疏散门的通行净宽度不应小于0.90m。当教室处于袋形走道尽端时，若教室内任一处距教室门不超过15.00m,且门的通行净宽度不小于1.50m时，可设1个门。	现场检查	德育处 各年级
	3、图书馆、教学楼、实验楼和集体宿舍的疏散走道不应设置弹簧门、旋转门、推拉门等影响安全疏散的门。疏散走道、疏散楼梯间不应设置卷帘门、栅栏等影响安全疏散的设施。靠外廊及单内廊一侧教室内隔墙的窗开启后，不得挤占走道的疏散通道，不得影响安全疏散；	现场检查	德育处 各年级
	★4、除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，宿舍建筑应采用封闭楼梯间。当建筑高度大于32m时应采用防烟楼梯间。宿舍建筑内每层安全出口、疏散楼梯的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算，当各层人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，下层楼梯的总宽度应按本层及以上楼层疏散人数最多一层的人数计算，梯段净宽不应小于1.20m;首层直通室外疏散门的净宽度应按各层疏散人数最多一层的人数计算，且净宽不应小于1.40m;通廊式宿舍走道的净宽度，当单面布置居室时不应小于1.60m,当双面布置居室时不应小于2.20m;单元式宿舍公共走道净宽不应小于1.40m。宿舍建筑的安全出口不应设置门槛，其净宽不应小于1.40m,出口处距门的1.40m范围内不应设踏步。宿舍建筑内应设置消防安全疏散示意图以及明显的安全疏散标识，且疏散走道应设置疏散照明和灯光疏散指示标志。	现场检查	安办 宿舍
	5、安全出口、疏散通道、疏散门应设置禁止锁闭、堵塞、占用等内容的标识，常闭式防火门、电梯应设置“常闭式防火门应保持常闭”、“如遇火灾严禁乘坐电梯”等标识	现场检查	安办
	★6、疏散通道、安全出口、楼梯间应保持畅通，不得堆放易燃可燃物品、锁闭出口、设置障碍物，楼梯间及前室内不得设置烧水间、配电柜、可燃材料储藏室、垃圾道、影响疏散的凸出物或其他障碍物。疏散门内外1.4米范围内不得设置踏步。	现场检查	各处室 各年级
	7、常闭式防火门应保持常闭，闭门器、顺序器应完好有效。采用常开式防火门时，应设置自动和手动关闭装置，并保证发生火灾时自动关闭。	现场检查	各处室
	8、疏散门、疏散通道及其尽端墙面上不得有镜面反光类材料遮挡、误导人员视线等影响人员安全疏散行动的装饰物，疏散通道上空不得悬挂可能遮挡人员视线的物体及其他可燃物。	现场检查	各处室 各年级
	★9、应急照明灯、疏散指示标志、应急广播应完好有效，不得被遮挡。发生损坏时，应及时维修或更换。疏散指示标志应采用灯光型，不得采用蓄光型。	现场检查	安办
	★10、每层外墙的窗口、阳台等部位不得设置影响逃生和灭火救援的金属栅栏，确需设置时应能从内部易于开启。	现场检查	各处室 各年级
	11、幼儿园幼儿出入的门厅、走廊不应设置台阶，疏散楼梯严禁使用螺旋形式或扇形踏步，	现场检查	幼儿园

类别	自查检查内容	检查方法	责任部门
建筑消防设施管理	1、制定消防设施、器材维护、保养计划，定期对消防设施、器材、标识进行维护、保养、检测，确保完好有效。自身不具备维护保养能力的，应委托具备从业条件的消防技术服务机构或者消防设施施工安装企业进行维护保养。	查阅资料 抽查测试	安办
	★2、建筑消防设施存在故障、缺损的，应当立即维修、更换，不得擅自挪用、损坏、拆除、停用或长期带故障运行。因故障、维修等原因，需要暂时停用消防设施的，应严格履行内部审批程序，采取确保安全的有效措施。维修完成后，应当立即恢复到正常运行状态。	查阅资料 现场检查	各处室 各年级
	3、建立消防设施和器材的档案管理制度，记录配置类型、数量、设置部位、检查及维修单位(人员)、更换药剂时间，故障报告、修理和消除等有关情况	查阅资料	安办
	4、室内(外)消火栓、灭火器箱、防火卷帘、常闭式防火门、排烟口、正压送风口、自备发电设备等应当设置名称、位置、使用方法和应当保持的工作状态，以及禁止占用、圈占的标识。消防泵及其管道阀门等应设置管道流向、供水范围、阀门启闭状态等内容的标识；水泵接合器处设置供水系统名称和范围的标识。	现场检查	安办
	5、室内消火栓箱内设备应当齐全、完好，不得圈占、遮挡消火栓，不得在消火栓箱内堆放杂物。	现场检查	安办
	6、书桌椅、展板、实验操作设备等不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、排烟口和送风口、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用，不得在防火门、防火卷帘下方及两侧各0.3米范围内堆放物品。	现场检查	各处室 各年级
	7、消防设施的电源开关、管道控制阀门，均应处于正常运行位置。对需要保持常开或者常闭状态的阀门，应采取铅封、锁具固定等限位措施。	现场检查	安办
	8、设置自动消防设施的单位，每月应至少进行一次单项功能检查，每年应至少进行一次联动检查和全面检测。	查阅资料	安办
消防控制室管理	★1、统一管理单位应指定专人负责消防控制室日常管理，值班人员应当持证上岗，实行每日24小时不间断值班制度，每班不得少于2人。	查阅档案	小学幼儿园消防站
	2、消防控制室值班人员应掌握建筑基本情况，消防设施设置情况，消防控制室设施设备操作规程，火警、故障应急处置程序和要求，消防控制室值班记录表填写要求。	查阅档案 抽查提问	小学幼儿园消防站
	3、消防控制室值班人员值班期间，应随时检查消防控制室设施设备运行情况，确保火灾自动报警系统、自动灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态。确认发生火灾的，应将消防联动控制设备置于自动控制状态，同时拨打“119”火警电话报警，启动灭火和应急疏散预案，并报告消防安全责任人。	查阅档案 现场检查	小学幼儿园消防站
	4、消防控制室内不得存放与消防控制室值班无关的物品，不得对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器件进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作。	现场检查	小学幼儿园消防站
	5、消防控制室内应配备消防设备用房、通往屋顶和地下室等通道门锁钥匙，防火卷帘按钮盒钥匙，消防电源、控制箱(柜)、开关专用钥匙，并分类标志悬挂。配备手提插孔消防电话、安全工作帽、手持扩音器、手电筒、对讲机等消防专用工具、器材。	现场检查	小学幼儿园消防站
	6、消防控制室与各使用方之间应当建立双向的信息联络沟通机制，确保紧急情况下信息畅通、及时响应。	现场检查	
灭火应急救援设施管理	1、消防车通道的净宽度和净空高度均不得小于4米。	现场检查	安办
	2、消防车通道、消防车登高操作场地应当施划标识、标线并设置禁止占用的标识。不得在消防车通道、消防车登高作业场地、防火间距等设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物，不得在消防车通道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物、树木等障碍物	现场检查	
	3、户外广告牌、外装饰不得采用易燃可燃材料制作，不得改变或破坏建筑立面防火构造。建筑外墙上的灭火救援窗、灭火救援破拆口不得被遮挡，室内外的相应位置应当有明显标识。	现场检查	
	4、不得埋压、圈占、遮挡室外消火栓、消防水泵接合器。室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各2米范围内不得有影响其正常使用的障碍物或停放车辆。	现场检查	

类别	自查检查内容	检查方法	责任部门
灭火力量建设运行	★1、属于消防安全重点单位的学校，应当按照《微型消防站建设规范》的要求分级建设微型消防站。其他学校应当建立志愿消防队。	现场检查	安办
	2、微型消防站应根据本单位火灾危险性，按照《微型消防站建设规范》要求配备灭火、通信、个人防护等消防器材装备。志愿消防队参照《微型消防站建设规范》中三级微型消防站建设标准配备器材装备。	现场检查	小学幼儿园消防站
	3、微型消防站应结合实际分班编组值守，落实24小时执勤制度。其中，住宿床位在50张以上的学校每班次在岗人员不应少于2人，住宿床位在100张以上的每班次在岗人员不得少于4人，住宿床位在200张以上的每班次在岗人员不得少于6人。	查阅档案 现场检查	
	4、微型消防站队员应当熟悉建筑基本情况、消防设施设置情况、操作方法以及灭火和应急疏散预案，定期参加业务培训、技能训练、器材装备操作、战术训练，落实器材装备维护保养，参加日常防火巡查和消防宣传教育，掌握常见火灾及其他灾害事故特点、处置流程、防护措施。	抽查提问 现场检查	
	★5、接到火警信息后，火灾现场或者附近区域的教职员工、保安人员、巡查人员等应利用灭火器、室内消火栓等消防设施、器材实施初起火灾扑救，微型消防站或志愿消防队队员应当按照“3分钟到场”要求赶赴现场处置，组织人员疏散，同时负责联络当地消防救援队，做好到场接应并协助开展灭火救援。	拉动测试	
火灾应急预案编制和演练	★1、根据场所类别、人员集中程度、火灾危险性和重点部位的实际情况，按照《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB38315-2019)制定针对性的灭火和应急疏散预案。	查阅档案	安办
	2、灭火和应急疏散预案应当至少包括下列内容：单位或建筑的基本情况、重点部位及火灾危险分析，明确火灾现场通信联络、灭火、疏散、救护、保卫等任务的负责人，火警处置程序，应急疏散的组织程序和措施，扑救初起火灾的程序和措施，通信联络、安全防护和人员救护的组织与调度程序和保障措施，灭火应急救援的准备。	查阅档案	安办
	3、将预案以正式文本的形式发放到每一名教职工、学生和其他常驻校内工作的人员，定期组织承担相应任务的所有人员进行培训。遇人员变动或其他情况，应及时修订灭火和应急疏散预案	查阅档案 抽查提问	各年级 各处室
	4、学校应当根据灭火和应急疏散预案，每学年至少组织一次学生消防演练，校内消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案每半年至少组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点	查阅档案 抽查提问	安办 德育处
备注	1、学校消防安全应符合国家工程建设消防技术标准和有关法律法规的规定。		
	2、标注“★”的属于消防安全重大风险隐患，应当纳入自查检查的重点内容。		

2024年1月29日，德阳市消防救援支队和德阳市教育局联合下发《德消〔2024〕7号》文件，这份文件既有消防安全的指导性要求，更有非常细致的学校消防安全风险自查检查指南。请各部门主任认认真真学习后有针对性地组织员工认真学习，尤其是与自己工作紧密有关的具体要求要熟，基本的消防技能要掌握。各部门主任要对自己带领的员工队伍消防安全方面的责任、意识、水平要非常清楚，薄弱环节要在下学期会同安办一同抓好学习培训和整改提升。各部门更要对该文件要求熟知熟记熟用，自查检查对照指南一项一项到位落实！！

附件 2

各类学校消防安全隐患整改措施和责任清单

单位名称(盖章):

排查时间:

[illegible]